



## VKF Anerkennung Nr. 10756

**Inhaber /-in**

BBT Bio-Brandschutz-Technologie GmbH  
Lochstrasse 27  
9404 Rorschacherberg  
Schweiz

**Hersteller /-in**

BBT Bio-Brandschutz-Technologie GmbH  
9404 Rorschacherberg  
Schweiz

**Gruppe**

135 - Anstriche und Imprägnierungen

**Produkt**

BBT ANTIFLAME 2050 W

**Beschreibung**

Flammschutzmittel für Holz, farblos, Auftragsmenge 150ml/m<sup>2</sup>, Innenanwendung

**Anwendung**

RF2  
Anwendung nur mit Genehmigung der Brandschutzbehörde.

**Unterlagen**

TÜV Süd Schweiz AG, Basel: PB '4055952-21-0462-01' (05.10.2021)

**Prüfbestimmungen**

VKF

**Beurteilung**

Brandkennziffer 5.3

**Gültigkeitsdauer**

31.12.2026

**Ausstellungsdatum**

15.12.2021

**Ersetzt Dokument vom**

15.09.2016

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Konrad Häusler



## Reconnaissance AEAJ N° 10756

**Titulaire**

BBT Bio-Brandschutz-Technologie GmbH  
Lochstrasse 27  
9404 Rorschacherberg  
Schweiz

**Fabricant**

BBT Bio-Brandschutz-Technologie GmbH  
9404 Rorschacherberg  
Schweiz

**Groupe**

135 - Peintures ignifuges et produits d'imprégnation

**Produit**

BBT ANTIFLAME 2050 W

**Description**

Produit ignifuge incolore pour bois, quantité exigée: 150ml/m<sup>2</sup>, à utiliser à l'intérieur

**Utilisation**

RF2  
Utilisation seulement après autorisation de l'autorité de protection incendie.

**Documentation**

TÜV Süd Schweiz AG, Basel: RE '4055952-21-0462-01' (05.10.2021)

**Conditions d'essai**

AEAI

**Appréciation**

Indice d'Incendie 5.3

**Durée de validité**

31.12.2026

**Date d'édition**

15.12.2021

**Remplace l'attestation du**

15.09.2016

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Konrad Häusler